

# PS1201A00, PS1202A00 and PS2401A00 Replacement Power Supplies for Electronic Air Cleaners

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### APPLICATION

This power supply board has a selectable ionizer current output. Selection of the correct ionizer current is accomplished by moving the P5 shorting bar to the proper position. See table below.

Table 1.

| Power Supply | Input Voltage Range (Vac) | Input Frequency (Hz) | Input Current (A) | Output Ionizer Voltage (Vdc) | Output Ionizer Current (mA) (Selected by P5 shorting bar position) |
|--------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PS1201A00    | 102-132 Vac               | 50 / 60              | 0.4               | 7500/8150*                   | 2.1/1.65/1.29/1.05*/0.9/0.25                                       |
| PS1202A00    | 102-132 Vac               | 50 / 60              | 0.4               | 7500/8150*                   | 2.1/1.65/1.29/1.05*/0.9/0.25                                       |
| PS2401A00    | 204-264 Vac               | 50 / 60              | 0.2               | 7500/8150*                   | 2.1/1.65/1.29/1.05*/0.9/0.25                                       |

\*Default setting.



Table 2.

| Electronic Air Cleaner |               | Nominal Size |           | Ionizer<br>Current P5<br>Position (mA) | Replacement<br>Power Supply |
|------------------------|---------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Model                  | Voltage (Vac) | In.          | Mm        |                                        |                             |
| F50F                   | 120           | 20 X 12.5    | 508 X 318 | 1.05*                                  | PS1201A00                   |
|                        |               | 16 X 20      | 406 X 508 | 1.29                                   |                             |
|                        |               | 16 x 25      | 406 X 635 | 1.65                                   |                             |
|                        |               | 20 x 20      | 508 X 508 | 1.65                                   |                             |
|                        |               | 20 x 25      | 508 X 635 | 2.1                                    |                             |
|                        | 240           | 20 X 12.5    | 508 X 318 | 1.05*                                  | PS2401A00                   |
|                        |               | 16 X 20      | 406 X 508 | 1.29                                   |                             |
|                        |               | 16 x 25      | 406 X 635 | 1.65                                   |                             |
|                        |               | 20 x 20      | 508 X 508 | 1.65                                   |                             |
|                        |               | 20 x 25      | 508 X 635 | 2.1                                    |                             |
| F300A,E                | 120           | 20 X 12.5    | 508 X 318 | 1.05*                                  | PS1201A00                   |
|                        |               | 16 X 20      | 406 X 508 | 1.29                                   |                             |
|                        |               | 16 x 25      | 406 X 635 | 1.65                                   |                             |
|                        |               | 20 x 20      | 508 X 508 | 1.65                                   |                             |
|                        |               | 20 x 25      | 508 X 635 | 2.1                                    |                             |
| F300B                  | 240           | 20 X 12.5    | 508 X 318 | 1.05*                                  | PS2401A00                   |

\*Default setting.

## INSTALLATION

### When installing this product...


1. Read these instructions carefully. Failure to follow them could damage the product or cause a hazardous condition.
2. Check the ratings given in the instructions and on the product to make sure the product is suitable for your application.
3. Installer must be a trained, experienced service technician.
4. After installation is complete, check out product operation as provided in these instructions.



## CAUTION

**Electric Shock Hazard. Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before installing replacement power supply.**

**STEP 1:**  
Remove old power supply and discard.



**Fig. 1. Example**





Fig. 2. Example

## STEP 2:

Install new power supply.



- a. Position the P5 shorting bar for the size air cleaner you have.
- b. Wire the power cord ground lead to the ground choke assembly using a wire nut. Secure ground connection to the green ground screw on the wiring compartment barrier.


## CHECKOUT

With all components in place, turn on the air cleaner switch and energize the system blower. Check the following operation:

1. Be sure the neon light is on.
2. Turn off the system blower. The neon light should go off.
3. Turn the system blower back on. The neon light should come back on.
4. With the air cleaner energized, push the test button. A snapping sound indicates that collector section is energized.
5. With a multispeed blower, repeat steps 2 through 4.
6. If operation is not as described, refer to Troubleshooting and Service section.

# TROUBLESHOOTING AND SERVICE

## ELECTRONIC AIR CLEANER TROUBLESHOOTING GUIDE



### TO USE THIS CHART:

1. FOLLOW THE STEPS IN ORDER. DO NOT SKIP AROUND.
2. EACH TIME A PROBLEM IS FIXED, GO BACK TO START.
3. REPEAT ALL THE STEPS UNTIL THE AIR CLEANER CHECKS OUT OK.

NOTE: IF A W8600F AIR CLEANER MONITOR IS CONNECTED TO THE AIR CLEANER, DISCONNECT THE AIR CLEANER FROM THE W8600F BEFORE STARTING THIS PROCEDURE. THE W8600F CAN BE CHECKED SEPARATELY. SEE W8600F INSTRUCTION SHEET.


THIS AIR CLEANER PRODUCES A TRACE LEVEL OF OZONE AS A BY-PRODUCT OF NORMAL OPERATION, WHICH IS WELL UNDER THE LIMIT PRESCRIBED BY THE U.S. F.D.A. PLEASE REFER TO YOUR OWNERS MANUAL FOR FURTHER INFORMATION. FOR A REPLACEMENT OWNERS MANUAL, CALL 1-800-468-1502 OR VISIT <http://yourhome.honeywell.com>

### WARNING

INCORRECT CONVERSION TO MEDIA AIR CLEANER CAN CAUSE FIRE HAZARD. WHEN CONVERTING AN ELECTRONIC AIR CLEANER TO A MEDIA AIR CLEANER THE POWER SUPPLY MUST BE REMOVED OR PERMANENTLY DISABLED.

M13656

Use an ohmmeter to check the electronic cells for short circuits.



## Modification to Reduce Ozone Odor



### CAUTION

**Electric Shock Hazard.**


**Can cause personal injury.**

**Always disconnect power and open access door before opening power supply cover.**

The electronic air cleaner generates a small amount of ozone in normal operation. During the first week or two of operation, the amount may be higher because of sharp edges on some of the new high voltage metal parts. Normal use quickly dulls these edges.

If desired, the ozone generated by the air cleaner can be reduced in one of two ways:

1. Install an activated carbon filter downstream from the air cleaner. Make sure particles from the air filter cannot fall into the air cleaner.
2. Move J8 shorting bar. This will reduce ozone production about 20 to 25 percent and reduce efficiency about seven to ten percent, depending on actual airflow delivered by the furnace blower.
  - a. Unplug or disconnect power supply to the air cleaner.
  - b. Open the access door.
  - c. Remove the power box cover.
  - d. Move J8 shorting bar. See figure below.



Automation and Control Solutions

Honeywell International Inc.  
1985 Douglas Drive North  
Golden Valley, MN 55422  
customer.honeywell.com



® U.S. Registered Trademark  
© 2013 Honeywell International Inc.  
69-2673EFS—01 M.S. 09-13  
Printed in United States

## Blocs d'alimentation de rechange PS1201A00, PS1202A00 et PS2401A00 pour épurateurs d'air électroniques

### NOTICE D'INSTALLATION

## APPLICATION

Ce circuit d'alimentation est muni d'une sortie de courant d'ionisateur sélectionnable. Sélectionner le courant d'ionisateur adéquat en plaçant la tige court-circuit P5 à la position correcte. Voir le tableau ci-dessous.

Tableau 1.

| Bloc d'alimentation | Plage de tension d'entrée (V c.a.) | Fréquence d'entrée (Hz) | Courant d'entrée (A) | Tension d'ionisateur de sortie (V c.c.) | Courant d'ionisateur de sortie (mA) (sélectionné par la position de la tige court-circuit P5) |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PS1201A00           | 102-132 V c.a.                     | 50 / 60                 | 0,4                  | 7500/8150*                              | 2,1/1,65/1,29/1,05*/0,9/0,25                                                                  |
| PS1202A00           | 102-132 V c.a.                     | 50 / 60                 | 0,4                  | 7500/8150*                              | 2,1/1,65/1,29/1,05*/0,9/0,25                                                                  |
| PS2401A00           | 204-264 V c.a.                     | 50 / 60                 | 0,2                  | 7500/8150*                              | 2,1/1,65/1,29/1,05*/0,9/0,25                                                                  |

\*Réglage par défaut.

Tableau 2.

| Épurateur d'air électronique |                  | Dimensions nominales |           | Position P5 de courant d'ionisateur (mA) | Bloc d'alimentation de rechange |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Modèle                       | Tension (V c.a.) | po                   | mm        |                                          |                                 |
| F50F                         | 120              | 20 X 12,5            | 508 X 318 | 1,05*                                    | PS1201A00                       |
|                              |                  | 16 X 20              | 406 X 508 | 1,29                                     |                                 |
|                              |                  | 16 x 25              | 406 X 635 | 1,65                                     |                                 |
|                              |                  | 20 x 20              | 508 X 508 | 1,65                                     |                                 |
|                              |                  | 20 x 25              | 508 X 635 | 2,1                                      |                                 |
|                              | 240              | 20 X 12,5            | 508 X 318 | 1,05*                                    | PS2401A00                       |
|                              |                  | 16 X 20              | 406 X 508 | 1,29                                     |                                 |
|                              |                  | 16 x 25              | 406 X 635 | 1,65                                     |                                 |
|                              |                  | 20 x 20              | 508 X 508 | 1,65                                     |                                 |
|                              |                  | 20 x 25              | 508 X 635 | 2,1                                      |                                 |
| F300A,E                      | 120              | 20 X 12,5            | 508 X 318 | 1,05*                                    | PS1201A00                       |
|                              |                  | 16 X 20              | 406 X 508 | 1,29                                     |                                 |
|                              |                  | 16 x 25              | 406 X 635 | 1,65                                     |                                 |
|                              |                  | 20 x 20              | 508 X 508 | 1,65                                     |                                 |
|                              |                  | 20 x 25              | 508 X 635 | 2,1                                      |                                 |
| F300B                        | 240              | 20 X 12,5            | 508 X 318 | 1,05*                                    | PS2401A00                       |

\*Réglage par défaut.

## INSTALLATION

### Lors de l'installation de ce produit...

1. Lire attentivement ces instructions. Le non-respect des instructions peut endommager le produit ou provoquer une situation dangereuse.
2. Vérifier les caractéristiques nominales indiquées dans les instructions et sur le produit pour s'assurer que le produit correspond bien à l'application prévue.
3. L'installateur doit être un technicien expérimenté ayant reçu la formation adéquate.
4. Une fois l'installation terminée, vérifier que le produit fonctionne comme indiqué dans ces instructions.



## MISE EN GARDE

Risque de choc électrique. Peut provoquer des chocs électriques ou endommager le matériel.

Débrancher l'alimentation avant d'installer le bloc d'alimentation de rechange.

### ÉTAPE 1 :

Retirer l'ancien bloc d'alimentation et le mettre au rebut.




Fig. 1. Exemple





Fig. 2. Exemple

## ÉTAPE 2 :

Installer le bloc d'alimentation neuf.



- Positionner la tige court-circuit P5 en fonction de la dimension de l'épurateur d'air installé.
- Câbler le fil de terre du cordon d'alimentation à l'inducteur de terre à l'aide d'un serre-fil. Fixer la connexion de terre à la vis de terre verte sur la barrière du compartiment de câblage.


## VÉRIFICATION

Avec tous les composants en place, actionner l'interrupteur de l'épurateur d'air et actionner la soufflante du système. Vérifier les éléments suivants :

1. S'assurer que le néon est allumé.
2. Désactiver la soufflante du système. Le néon doit s'éteindre.
3. Remettre la soufflante en marche. Le néon doit se rallumer.
4. Une fois l'épurateur d'air activé, appuyer sur le bouton de test. Un claquement indique que la section du collecteur est activée.
5. Avec une soufflante à plusieurs vitesses, répéter les étapes 2 à 4.
6. Si le fonctionnement n'a pas lieu tel que décrit, consulter la section Dépannage et entretien.

# DÉPANNAGE ET ENTRETIEN

## GUIDE DE DÉPANNAGE DE L'ÉPURATEUR D'AIR ÉLECTRONIQUE




CET ÉPURATEUR D'AIR PRODUIT DES TRACES D'OZONE EN TANT QUE PRODUIT RÉSULTANT DU FONCTIONNEMENT NORMAL, QUI SONT SITUÉES BIEN EN DEÇÀ DU SEUIL PRÉSCRIT PAR LA FDA AMÉRICAINE. MERCI DE CONSULTER LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE POUR PLUS D'INFORMATIONS. POUR OBTENIR UN MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DE RECHANGE, MERCI D'APPELER LE 1-800-468-1502 OU DE VISITER <http://yourhome.honeywell.com>.

### AVERTISSEMENT

UNE CONVERSION INCORRECTE À UN ÉPURATEUR D'AIR À FIBRES PEUT CAUSER DES RISQUES D'INCENDIE. LORS DE LA CONVERSION D'UN ÉPURATEUR D'AIR ÉLECTRONIQUE À UN ÉPURATEUR D'AIR À FIBRES, LE BLOC D'ALIMENTATION DOIT ÊTRE RETIRÉ OU DÉSACTIVÉ DE FAÇON PERMANENTE.

MF13656

Utiliser un ohmmètre pour vérifier l'absence de court-circuit au niveau des cellules électroniques.



## Modification pour réduire l'odeur d'ozone



### MISE EN GARDE

**Risque de choc électrique.**

**Peut causer des blessures.**


**Toujours débrancher l'alimentation et ouvrir la porte d'accès avant d'ouvrir le couvercle du bloc d'alimentation.**

En fonctionnement normal, l'épurateur d'air électronique génère une petite quantité d'ozone. Durant la première semaine ou les deux premières semaines de fonctionnement, la quantité d'ozone dégagée peut être supérieure en raison des bords coupants présents sur certaines pièces métalliques haute tension neuves. Une utilisation normale émousse rapidement ces bords.

Si cela est souhaité, l'ozone généré par l'épurateur d'air peut être réduit de l'une des deux manières suivantes :

1. Installer un filtre à charbon actif en aval de l'épurateur d'air. S'assurer que les particules du filtre à air ne retombent pas sur l'épurateur d'air.

2. Déplacer la tige court-circuit J8. Ceci permet de réduire la production d'ozone de 20-25 % et de réduire l'efficacité d'environ 7 à 10 % en fonction du flux d'air réel délivré par la soufflante de la chaudière.
- Débrancher ou déconnecter le bloc d'alimentation de l'épurateur d'air.
  - Ouvrir la porte d'accès.
  - Retirer le couvercle du boîtier d'alimentation.
  - Déplacer la tige court-circuit J8. Voir la figure ci-dessous.



## Solutions de régulation et d'automatisation

Honeywell International Inc.

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

customer.honeywell.com

# Honeywell

® Marque de commerce déposée aux États-Unis

© 2013 Honeywell International Inc.

Tous droits réservés

69-2673EFS—01 M.S. 09-13

Imprimé aux États-Unis

# Fuente de energía de repuesto PS1201A00, PS1202A00 y PS2401A00 para limpiadores electrónicos de aire

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

## APLICACIÓN

El tablero de esta fuente de energía tiene una salida de corriente del ionizador seleccionable. La selección correcta de la corriente del ionizador se logra moviendo la barra de cortocircuito P5 a la posición adecuada. Consulte la tabla a continuación.

Tabla 1.

| Fuente de energía | Rango de voltaje de entrada (V CA) | Frecuencia de entrada (Hz) | Corriente de entrada (A) | Voltaje de salida del ionizador (V CD) | Corriente de salida del ionizador (mA) (Seleccionado por la posición de la barra de cortocircuito P5) |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PS1201A00         | 102-132 V CA                       | 50/60                      | 0.4                      | 7500/8150*                             | 2.1/1.65/1.29/1.05*/0.9/0.25                                                                          |
| PS1202A00         | 102-132 V CA                       | 50/60                      | 0.4                      | 7500/8150*                             | 2.1/1.65/1.29/1.05*/0.9/0.25                                                                          |
| PS2401A00         | 204-264 V CA                       | 50/60                      | 0.2                      | 7500/8150*                             | 2.1/1.65/1.29/1.05*/0.9/0.25                                                                          |

\*Configuración predeterminada.

**Tabla 2.**

| Limpiador electrónico de aire |                | Tamaño nominal |           | Posición P5 de la corriente del ionizador (mA) | Fuente de energía de repuesto |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Modelo                        | Voltaje (V CA) | in             | mm        |                                                |                               |
| F50F                          | 120            | 20 X 12.5      | 508 X 318 | 1.05*                                          | PS1201A00                     |
|                               |                | 16 X 20        | 406 X 508 | 1.29                                           |                               |
|                               |                | 16 x 25        | 406 X 635 | 1.65                                           |                               |
|                               |                | 20 x 20        | 508 X 508 | 1.65                                           |                               |
|                               |                | 20 x 25        | 508 X 635 | 2.1                                            |                               |
|                               | 240            | 20 X 12.5      | 508 X 318 | 1.05*                                          | PS2401A00                     |
|                               |                | 16 X 20        | 406 X 508 | 1.29                                           |                               |
|                               |                | 16 x 25        | 406 X 635 | 1.65                                           |                               |
|                               |                | 20 x 20        | 508 X 508 | 1.65                                           |                               |
|                               |                | 20 x 25        | 508 X 635 | 2.1                                            |                               |
| F300A, E                      | 120            | 20 X 12.5      | 508 X 318 | 1.05*                                          | PS1201A00                     |
|                               |                | 16 X 20        | 406 X 508 | 1.29                                           |                               |
|                               |                | 16 x 25        | 406 X 635 | 1.65                                           |                               |
|                               |                | 20 x 20        | 508 X 508 | 1.65                                           |                               |
|                               |                | 20 x 25        | 508 X 635 | 2.1                                            |                               |
| F300B                         | 240            | 20 X 12.5      | 508 X 318 | 1.05*                                          | PS2401A00                     |

\*Configuración predeterminada.

## INSTALACIÓN

### Al instalar este producto, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Lea detenidamente estas instrucciones. De no seguirlas, se podría dañar el producto o provocar una situación peligrosa.
2. Verifique los valores nominales indicados en el producto y en las instrucciones, para asegurarse de que el producto sea adecuado para la aplicación.
3. El instalador debe ser un técnico de servicio capacitado y experimentado.
4. Después de terminar la instalación, verifique el funcionamiento del producto tal como se indica en estas instrucciones.




## PRECAUCIÓN

**Peligro de descarga eléctrica. Puede causar descargas eléctricas o daños al equipo.**

**Desconecte la energía antes de instalar la fuente de energía de repuesto.**

### PASO 1.

Quite la fuente de energía anterior y deséchela.



**Fig. 1. Ejemplo**





Fig. 2. Ejemplo

## PASO 2.

Instale la fuente de energía nueva.



- Configure la barra de cortocircuito P5, según el tamaño del limpiador de aire que tenga.
- Conecte el cable a tierra del cordón conductor al ensamblaje de estrangulador a tierra con un conector de empalme para cables. Asegure la conexión a tierra al tornillo verde de puesta a tierra en el tabique del compartimiento de cableado.


## VERIFICACIÓN

Una vez que todos los componentes estén en su lugar, encienda el interruptor del limpiador de aire y suministre energía al soplador del sistema. Verifique el funcionamiento que se describe a continuación:

1. Cerciórese de que la luz de neón esté encendida.
2. Apague el soplador del sistema. La luz de neón se debe apagar.
3. Encienda el soplador del sistema nuevamente. La luz de neón se debe volver a encender.
4. Después de haberle suministrado energía al limpiador de aire, presione el botón de prueba. El sonido de chasquido indica que se ha suministrado energía a la sección del recolector.
5. Con un soplador de velocidades múltiples, repita los pasos 2 a 4.
6. Si el funcionamiento no es el que se describe, consulte la sección Solución de problemas y tareas de servicio.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TAREAS DE SERVICIO

## GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL LIMPIADOR DE AIRE ELECTRÓNICO



PARA USAR ESTE CUADRO, HAGA LO SIGUIENTE:

1. SIGA LOS PASOS EN ORDEN Y NO SALTÉE NINGUNO.
2. DESPUÉS DE SOLUCIONAR UN PROBLEMA, VUELVA AL COMIENZO.
3. REPITA TODOS LOS PASOS HASTA OBTENER UN BUEN RESULTADO CON LA VERIFICACIÓN DEL LIMPIADOR DE AIRE.

**NOTA:** SI UN MONITOR W8600F DE LIMPIADOR DE AIRE ESTÁ CONECTADO AL LIMPIADOR DE AIRE, DESCONECTE EL MONITOR W8600F ANTES DE COMENZAR CON ESTE PROCEDIMIENTO. EL MONITOR W8600F SE PUEDE VERIFICAR POR SEPARADO. CONSULTE LA HOJA DE INSTRUCCIONES DEL MONITOR W8600F.


ESTE LIMPIADOR DE AIRE PRODUCE CIERTO NIVEL DE HUELLA DE OZONO COMO PRODUCTO DERIVADO DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL, QUE SE ENCUENTRA MUY POR DEBAJO DEL LÍMITE ESTABLECIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, FDA) DE LOS ESTADOS UNIDOS. CONSULTE EL MANUAL DEL USUARIO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. PARA OBTENER UN MANUAL DEL USUARIO DE REPUESTO, LLAME AL 1-800-468-1502 O VISITE <http://yourhome.honeywell.com>

### ADVERTENCIA

LA CONVERSIÓN INCORRECTA A UN LIMPIADOR DE AIRE NO ELECTRÓNICO PUEDE CAUSAR PELIGRO DE INCENDIOS. AL CONVERTIR UN LIMPIADOR DE AIRE ELECTRÓNICO A UNO NO ELECTRÓNICO, SE DEBE QUITAR LA FUENTE DE ENERGÍA, O BIEN DESACTIVARLA DE MANERA PERMANENTE.

MS13656

Use un ohmímetro para verificar si se produjeron cortocircuitos en las celdas electrónicas.



## Modificación para reducir el olor a ozono



### PRECAUCIÓN

**Peligro de descarga eléctrica.**

**Puede ocasionar lesiones personales.**


**Siempre desconecte la energía y abra la puerta de acceso antes de abrir la cubierta de la fuente de energía.**

El limpiador de aire electrónico genera una pequeña cantidad de ozono durante el funcionamiento normal. Durante las primeras una o dos semanas de funcionamiento, la cantidad puede ser mayor, debido a los bordes afilados de algunas de las partes de metal nuevas con alto voltaje. El uso normal desgasta estos bordes rápidamente.

Si así lo desea, se puede reducir el ozono generado por el limpiador de aire mediante una de estas dos maneras:

1. Instale un filtro de carbono activado de forma descendente en el limpiador de aire. Cerciérese de que las partículas capturadas por el filtro de aire no se depositen en el limpiador de aire.

2. Mueva la barra de cortocircuito J8. Esto reducirá la producción de ozono entre 20 y 25 %, además de disminuir la eficacia entre siete y diez por ciento, según el flujo de aire real que pasa por el soplador del calefactor.
- Desenchufe o desconecte la fuente de energía del limpiador de aire.
  - Abra la puerta de acceso.
  - Quite la cubierta de la caja eléctrica.
  - Mueva la barra de cortocircuito J8. Consulte la figura a continuación.



## Automatización y control desenlace

Honeywell International Inc.

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

customer.honeywell.com

# Honeywell

® Marca Registrada en los Estados Unidos

© 2013 Hoeywell International Inc.

Todos los derechos reservados

69-2673EFS—01 M.S. 09-13

Impreso en Estados Unidos